

**МЧС РОССИИ**

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Республике Крым

ул. Кечкеметская, 103, г. Симферополь, 295022 тел. (0652) 55-09-10, факс (0652) 27-56-17

Web: <http://crimea.mns.gov.ua> E-mail: crimea@mns.gov.ua

Отдел надзорной деятельности по г. Феодосии УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
ул. Куйбышева, 26-А, г. Феодосия, 298100, тел. (06562) 2-19-74

Предписание № 441111

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 14 «Чайка» г. Феодосии Республики Крым»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилии, имя, отчество (фамилие - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-предприятие объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения **главного** (заместителя главного) государственного инспектора г. Феодосии по пожарному надзору от 27.06.2018 года, № 44, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с: 14 час. 30 мин. до 16 час. 00 минут 11.07.2018 года и 11 час. 30 мин. до 12 час. 00 минут 17.07.2018 года

проведена проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности по г. Феодосии УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым подполковником внутренней службы Мацейко Александром Михайловичем, зданий, помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Чайка» г. Феодосии Республики Крым» по адресу: г. Феодосия, ул. Дружбы, 32

(полное, звание, фамилия, имя, отчество (фамилие - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего («по проверку, назначение и адрес объекта защиты, орган власти, орган местного самоуправления)

совместно с **заведующим муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Чайка» г. Феодосии Республики Крым» Бережанской С.В. и заместителем заведующего по АХЧ Дороховой В.И.**

(указавшие должности, фамилии, имена, отчества (фамилие - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
1.	Выполнить ширину эвакуационных выходов с помещений групп менее 1,2 метра.	п. 5.2.14. Свод правил Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009	01.07. 2019 г.	
2.	Расположить огнетушители на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.	п. 480. Правил противопожарного режима в РФ утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.07. 2019 г.	
3.	Пожарный щит укомплектовать ломом, одним ведром, лопатой совковой, емкостью для хранения воды объемом 0,2 м ³ .	п. 482. Правил противопожарного режима в РФ утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.07. 2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устраниению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности
по г. Феодосии УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
(заявитель, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«17» 07 2018 г.



А.М. Мацвейко

Предписание для исполнения получает:

Ри - Верхесменская СВ заведующий
(подпись)

(заявитель, фамилия, инициалы)

«17» 07 2018 г.